

中煤鄂尔多斯能源化工有限公司乌审召化工分公司
关于3[#]炉低氮风机停运维修的申请

鄂尔多斯市生态环境局、乌审旗分局：

中煤鄂尔多斯能源化工有限公司乌审召化工分公司热动装置3[#]锅炉低氮风机因轴承振动大，现计划于2025年12月23日9:00-12月24日17:30停运维修，维修期间，可能会引起氮氧化物波动甚至小时值超标（超低标准）。

以上情况特向贵局汇报！

